

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования
г. Саяногорск «Краеведческий музей»

г. Саяногорск

29 мая 2019 г.

Состав межведомственной комиссии по обследованию объекта:

Председатель комиссии: Браим Ирина Викторовна, заместитель министра культуры – начальник отдела культурного наследия и архивов Министерства культуры Республики Хакасия;

Заместитель председателя комиссии: Готлиб Андрей Иосифович, директор ГАУК РХ «ХНКМ им. Л.Р. Кызласова»;

Члены комиссии:

Анисимов Сергей Геннадьевич, начальник ПЦО ОВО по г. Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия», майор полиции;

Маурер Диана Викторовна, главный хранитель фондов ГАУК РХ «ХНКМ им. Л.Р. Кызласова»;

Литвинчук Елена Андреевна, советник отдела культурного наследия и архивов Министерства культуры Республики Хакасия;

Чукин Виктор Викторович, сотрудник УФСБ России по Республике Хакасия.

При проведении проверки присутствовали:

Симонова Наталья Николаевна, главный хранитель фондов МБУК «Краеведческий музей»;

Кибирева Татьяна Николаевна, заведующая хозяйством МБУК «Краеведческий музей».

Основание:

приказ Министерства культуры Республики Хакасия № 84 от 07.03.2019 г. «О проведении комплексной проверки безопасности музеев Республики Хакасия».

Межведомственная комиссия провела обследование вышеуказанного объекта. По результатам обследования установлено следующее:


Раздел 1. Общие сведения об объекте:

На момент проведения проверки паспорт безопасности имеется, согласован Отделением УФСБ России по Республике Хакасия в г. Саяногорске, ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия», ОМВД России по г. Саяногорску, утвержден Саяногорским городским отделом культуры 25 декабря 2017 года. Паспорт безопасности объекта разработан на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 №176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

наличие или отсутствие паспорта безопасности, наименование нормативного документа в соответствии с которым разработан паспорт безопасности объекта

Полное наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования г. Саяногорск «Краеведческий музей».

Сокращенное наименование объекта: МБУК «Краеведческий музей».



научный
17.10.19

Год введения в эксплуатацию: 1999.

(полное и сокращенное наименования объекта, время введения в эксплуатацию)

655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Енисейский мкр., дом № 31,
тел/факс 8(39042) 64433. E-mail:sayan.museym@yandex.ru.

(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

Администрация Муниципального образования г. Саяногорск (Саяногорский городской отдел культуры). Основной вид деятельности: удовлетворение социально-культурных потребностей, организация культурно-досуговой деятельности населения, муниципального образования г. Саяногорск.

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта)

Форма собственности: муниципальная.

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

Нет

(для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале)

Режим работы объекта (территории) с 08:00 до 17:00

(режим работы объекта (территории))

Общая площадь 696,5 кв. метров.

(общая площадь объекта (территории), кв. м.)

Протяженность периметра 98,83 м.

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

Вторая

(категория объекта (территории))

Кудрявцев Сергей Александрович, тел /моб. 89135438906, тел/сл. 8(39042)
64433. E-mail: sayan.museym@yandex.ru

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный)

Не предусмотрено

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный)

Не предусмотрено

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный)

Музей расположен в одноэтажном панельном здании, занимает двадцать семь обособленных помещений, разделенных между собой стенами. Стены, перекрытие потолка и пола выполнены из железобетонных плит, являются капитальными.

Выходов в подвальное и чердачное помещение нет. Территория музея ограждений не имеет, подъезд осуществляется со стороны улицы 30 лет КГЭСстрая. Физической охраны нет

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта)

Рельеф местности равнинный, без резких перепадов по высоте, без ям и оврагов. р. Енисей протекает в 500 м. Скрытый подход к строению маловероятен.

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к объекту)

С южной стороны помещение музея граничит с мебельным магазином, с северной стороны расположена небольшая автостоянка для транспорта сотрудников музея и посетителей. С восточной стороны в 100 метрах расположено здание скорой медицинской помощи и здание Росгвардии.

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте)

2. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта, численность сотрудников (работников) объекта:

Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня: 30 человек.

(средняя и максимальная посещаемость объекта)

Не имеются.

(сведения об арендаторах объекта)

3. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических

элементах объекта в том числе с хранением культурных ценностей:

а) запретные или режимные зоны

Нет

(наименование запретной зоны или режимной зоны площадь (кв.м)

Нет

(протяженность границ зоны (м))

б) потенциально опасные участки и критические элементы

Нет

(наименование потенциально опасного участка или критического элемента)

Нет

(количество работающих человек)

Нет

(характер возможной чрезвычайной ситуации)

4. Возможные противоправные действия на объекте:

а) Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации.

(описание возможных противоправных действий (совершение кражи, разбойного нападения, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, а также имуществу, разрушение объекта или его части, угроза совершения указанных действий, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) От 1 до 50 млн рублей.

(возможный материальный ущерб (указывается по балансовой стоимости здания и стоимости культурных ценностей)

5. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения охраны объекта

а) Объект оборудован средствами охранной и тревожной сигнализацией, с подключением на пульт централизованной охраны ОВО по г. Саяногорску - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия».

Физическая охрана не организована.

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта)

б) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта:

Нет

(количество сотрудников, работников и т.д. график работы)

в) средства охраны:

Нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество)

г) организация оповещения и связи

Нет

(между постами: телефоны, радиостанции)

Нет

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Нет

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

6. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

а) средства инженерно-технической укреплённости объекта:

Объект оборудован средствами охранной, пожарной и тревожной сигнализацией, с подключением на пульт централизованной охраны ОВО по г. Саяногорску - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия». Система контроля и управления доступом отсутствует. Система видеонаблюдения

имеется, установлено 5 видеокамер, 4 наружного наблюдения и 1 внутреннего,, срок хранения информации 120 дней.

(виды, характеристика и места установки, охранная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступа и т.д.)

б) система оповещения и управления эвакуацией

Система оповещения и управления эвакуацией – отсутствует, аварийных выходов 3, автотранспортные средства для эвакуации не предусмотрены.

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества автотранспортных средств).

в) обеспечение пожарной безопасности

Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.

(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств пожаротушения)

г) организация пропускного режима:

Пропускной режим - осуществляется вахтером -смотрителем

(как осуществляется, кем, № приказа, от какого числа, кто ответственный за пропускной режим)

7 Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта – критических элементов и потенциально опасных участков нет.

8. Выводы и рекомендации:

а) Существующая система охраны, защиты и безопасности в целом надежна, но не позволяет в полном объеме обеспечить безопасность, антитеррористическую защищенность и способность противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

б) Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антикриминальной защищенности, устранение выявленных недостатков с указанием срока их выполнения и объема финансирования.

1. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций, либо сотрудниками подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны с применением инженерно-технических средств охраны.

2. Оборудовать объект системой экстренного оповещения и управления эвакуацией работников и иных лиц, находящихся на объекте, об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта. Система экстренного оповещения и управления эвакуацией на объекте должна обеспечивать оперативное информирование лиц находящихся на объекте об угрозе совершения или о совершении террористического акта, обеспечение безопасности людей, предотвращение паники и информирование о необходимости эвакуации, разборчивость передаваемой информации и уровень громкости выше допустимого уровня шума. Систему оповещения выполнить автономной, не совмещенной с другими ретрансляционными технологическими системами. Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на объекте. Систему оповещения обеспечить бесперебойным питанием.

Срок исполнения мероприятий по паспорту безопасности: до «08» декабря 2019 г.

Раздел 2. Обеспечение сохранности музейного фонда и государственного учета

музейных предметов.

В ходе проведения выездной внеплановой проверки комиссии были представлены документы согласно перечню учетно-хранительской документации для проведения внеплановой комплексной проверки всех систем безопасности в музеях Республики Хакасия. В музее учетно-хранительская работа ведется двумя сотрудниками – главным хранителем и хранителем фондов. Представленная учетно-хранительская документация ведется в соответствии с требованиями Инструкции по учету и хранению. Комиссии были представлены 11 книг поступлений основного фонда и 8 научно-вспомогательного, грубых нарушений не выявлено, однако книги поступлений необходимо прошить и утвердить. В связи с тем, что для проверяющих не были представлены материалы по сверке музейных предметов и коллекций, комиссия рекомендует начать работу в данном направлении.

Начата работа по ведению инвентарных книг. Была представлена специальная инвентарная книга по драгоценным металлам, в которой записаны все коллекции. Комиссия рекомендует вести специальные инвентарные книги по каждой коллекции отдельно.

Из учетно-хранительской документации в музее отсутствует (просрочено – истекло в 2012 г.) свидетельство о постановке на специальный учет коллекций из драгоценного металла.

В процессе проверки комиссия совершила осмотр хранилищ музея с целью выявления нарушений законодательства о музейном деле, ухудшающих режим хранения вверенных музею ценностей:

В музее есть система видеонаблюдения, а также витрина, подключенная к сигнализации.

Замеры температуры и влажности проводятся регулярно (на момент осмотра температура и влажность – в пределах нормы), показания гигрометров фиксируются в журнале.

По данным Формы №8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2018 г. в музее хранится 16722 предмета основного фонда 12279 предметов научно-вспомогательного фонда. Предметы, содержащие драгоценные металлы и камни – 75.

Экспозиционная площадь составляет 174 м². Площадь фондохранилища – 45,5 м².

В результате осмотра выставочных залов музея комиссией было выявлено, что один из выставочных залов закрыт на реконструкцию. Работают три выставочных зала. Часть предметов в витринах под стеклом, часть – на стенах. В экспозициях ежедневно заполняются журналы.

Выборочная проверка на предмет наличия музейных предметов показала соответствие записям по книгам поступления. В 4-х хранилищах двери металлические, хранилища опечатываются и находятся под сигнализацией. В хранилищах коллекции систематизированы, есть топографические описи, стеллажи деревянные, частично - заменены на металлические. Фондохранилища фактически заполнены полностью. Возможности для дальнейшего комплектования нет.

Кроме основного здания у музея с 2016 г. появился филиал – «Этнокультурный комплекс», где комиссией было выявлено несоответствие

температурно-влажностного режима в помещениях и отсутствие на предметах инвентарных номеров.

Выводы и рекомендации:

1. В основном здании музея подготовить график сверки и утвердить в Министерстве культуры Республики Хакасия.

2. До 01 марта 2020 года получить свидетельство о постановке на специальный учет драгоценных металлов.

3. В филиале музея принять предметы во временное хранение, присвоить и нанести временные инвентарные номера всем предметам, передать хранителю на ответственное хранение.

4. Информацию о проделанной работе предоставить в Министерство культуры Республики Хакасия.

5. Дооборудовать помещения музея техническими средствами охранной сигнализации:

- Внутренний объем помещений хранения фондов, бывшей кинобудки, бывшего кинозала и выставочного зала дооборудовать извещателями охранными объемными оптико-электронными Фотон-12.

- Заложенный дверной проем запасного выхода оборудовать охранной сигнализацией на пролом извещателем охранным вибрационным Шорох-2.

- Двери тамбуров запасных выходов, включая выход из бывшей кинобудки, оборудовать охранной сигнализацией на проникновение извещателями охранными объемными линейными оптико-электронными Фотон-12Б.

- Помещение фонда с хранением золотых изделий дооборудовать извещателем охранным объемным оптико-электронным Астра-7, некапитальные стены оборудовать охранной сигнализацией на пролом извещателями охранными вибрационными Шорох-2. Сейф оборудовать охранной сигнализацией от взлома и перемещения извещателем охранным совмещенным Шорох-3.


- Остекленные части витрин, помещения выставочного зала, оборудовать охранной сигнализацией на разбитие извещателем охранным звуковым Астра-С, с подключением в шлейф тревожной сигнализации. Дверцы витрин оборудовать охранной сигнализацией на открывание извещателями охранными очечными магнитоконтактными ИО-102-14.


Члены комиссии:

Александр СГ
(ФИО)

Чушки В.В.
(ФИО)

Браши ИВ


(подпись)


(подпись)

